

Bielsko-Biała dn. 08.07.2015 r.

Urządzenie tester baterii TBA 150 firmy Eltrans zostało przebadane w laboratorium EnerSys (producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych), gdzie pozytywnie przeszło wszystkie przeprowadzone testy.

Badanie dotyczyło testu pojemności znamionowej baterii trakcyjnej z wykorzystaniem posiadanego przez urządzenie testu "prądem 5-cio godzinnym", zgodnie z europejską normą EN 60254-1:2010 "Akumulatory ołowiowe trakcyjne - część 1. Wymagania ogólne i metody badań" oraz z wykorzystaniem do testu nastaw własnych.

Z wyrazami szacunku,

Kierownik Działu Technicznego
i Laboratorium Środowiska Pracy

Michał Wojtyś
Michał Wojtyś